

PORTARIA Nº 1.349 DE 03 DE SETEMBRO DE 2026.

Transfere para UHE JURUENA LTDA. a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos anteriormente concedida à Maggi Energia S/A, referente ao potencial hidráulico da UHE Juruena.

A Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), no uso das atribuições legais que lhe confere o Parágrafo único do Art. 118, do Decreto Nº 1.599, de 06 de agosto de 2025, e

Considerando os Termos da Lei Estadual nº 11.088 de 09 de março de 2020, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos;

Considerando o Decreto nº 620, de 15 de dezembro de 2023, que dispõe sobre as infrações das normas de utilização dos recursos hídricos e suas sanções administrativas.

Considerando o Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007, que regulamenta o regime de outorga de águas no Estado de Mato Grosso;

Considerando a Resolução nº 119 de 07 novembro de 2019, que estabelece critérios para emissão de outorga superficial de rios de domínio do Estado de Mato Grosso;

Considerando a Instrução Normativa nº 09, de 14 de dezembro de 2021, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para os processos de outorga de uso de Recursos Hídricos de água de domínio do Estado de Mato Grosso;

Considerando o Parecer Técnico Nº 9641/2026, de 01 de setembro de 2026 do processo SIGA Nº 9541/2026.

RESOLVE:

Art. 1º Transferir para UHE JURUENA LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.916.142/0001-39, doravante denominada Outorgada, o direito de uso de recursos hídricos com a finalidade de Geração de Energia do aproveitamento hidrelétrico na seção do Rio Juruena, UPG: A-14 - Alto Juruena, Bacia Hidrográfica Amazônica, compreendendo as vazões naturais afluentes, conforme estimado na tabela do Anexo I, subtraída:

I - Das vazões apresentadas na tabela do Anexo II, destinadas ao atendimento de usos consuntivos a montante;

II – Das vazões apresentadas na tabela do Anexo III, destinadas a manter vazão mínima remanescente no TVR – Trecho de Vazão Reduzida.

Art. 2º As vazões reservadas têm a finalidade de geração de energia do aproveitamento hidrelétrico UHE JURUENA, nos Municípios de Sapezal e Campos de Julho, Estado do Mato Grosso, com as seguintes características:

I - Coordenadas geográficas do eixo do barramento: Lat. 13°24'5,69" S, Long. 59°0'28,84" W” (Sistema SIRGAS 2000);

II - Nível d’água máximo normal a montante: 452 m;

III - Nível d’água máximo maximorum de montante: 452 m;

IV - Nível d’água normal de jusante: 416,5 m;

V - Queda Bruta: 35,50 m;

VI - Áreas inundadas dos reservatórios no nível d’água máximo normal: 0,64 km²;

VII - Vazão máxima turbinada: 165,14 m³/s;

VIII – Número de turbinas: 02;

IX – Vazão nominal unitária: 82,57 m³/s;

X - Vazões Remanescentes no Trecho de Vazão Reduzida (TVR): de acordo com anexo.

XI - Vazão média de longo termo: 155,36 m³/s;

Art. 3º As características apresentadas nos artigos 1º e 2º poderão ser alteradas mediante solicitação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), acompanhada de estudo técnico específico fundamentado, podendo ser exigida a aprovação do órgão ambiental responsável ou por força da definição de condições em Licenças Ambientais, a critério da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA.

Art. 4º A Outorga objeto desta Portaria:

I - Tem prazo de validade até **31/12/2054**, e

II – Esta outorga poderá ser suspensa, parcial ou totalmente, em definitivo ou por tempo determinado, nos casos que determinam a Lei nº. 11.088, de 09 de março de 2020, e em caso de indeferimento ou cassação da Licença Ambiental pelo órgão competente.

Art. 5º As condições de operação do reservatório do aproveitamento hidrelétrico serão definidas e fiscalizadas por esta Secretaria, em articulação com o Operador Nacional do Sistema – ONS, conforme disposição do art. 4º, inciso XII e §3º, da Lei nº 9.984, de 2000.

Art. 6º O outorgado deverá fazer o monitoramento de acordo a Resolução Conjunta nº 127, de 26/07/2022 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e Agência Nacional de Águas – ANA. Todos os documentos relativos ao cumprimento da Resolução Conjunta ANA ANEEL nº 127/2022 devem seguir as Diretrizes publicadas no site eletrônico da ANA: <https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/monitoramento-e-eventos-criticos/monitoramentohidrologico/monitoramento-hidrologico-do-setor-eletrico/resolucao-conjunta-ana-aneel-127-2022>.

Art. 7º A Outorga de Direitos de Uso dos Recursos Hídricos, objeto desta Portaria, poderá ser revista:

I - Quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos indicarem a necessidade de revisão das outorgas emitidas; e

II - Quando for necessária a adequação aos planos de recursos hídricos e a execução de ações para garantir a prioridade de uso dos recursos hídricos previstos no art. 18, do Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007.

Art. 8º Esta Outorga não dispensa, nem substitui a obtenção, pelo declarado, de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

Art. 9º Fica revogada a Portaria nº 865 de 14 de outubro de 2019, referente ao processo SAD nº 375240/2019, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do dia 31 de outubro de 2019.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá, 03 de setembro de 2026.

REGISTRADA,

PUBLICADA,

CUMpra-se....

LILIAN FERREIRA DOS SANTOS

Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos

GSALARH/SEMA-MT

ANEXO I

SÉRIE DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS - EIXO UHE JURUENA - 4.574 KM²

ANO/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1931	160,00	171,00	179,00	161,00	152,00	149,00	147,00	148,00	145,00	156,00	152,00	156,00
1932	157,00	164,00	178,00	150,00	150,00	144,00	146,00	146,00	142,00	145,00	143,00	142,00
1933	165,00	162,00	153,00	158,00	138,00	139,00	138,00	137,00	138,00	137,00	139,00	155,00
1934	153,00	165,00	168,00	158,00	139,00	140,00	140,00	140,00	146,00	141,00	144,00	155,00
1935	194,00	158,00	196,00	169,00	152,00	149,00	150,00	149,00	148,00	154,00	151,00	159,00
1936	155,00	191,00	158,00	156,00	146,00	145,00	144,00	143,00	142,00	139,00	139,00	137,00
1937	144,00	139,00	155,00	149,00	131,00	132,00	129,00	128,00	128,00	131,00	128,00	152,00
1938	173,00	152,00	149,00	140,00	137,00	133,00	133,00	132,00	131,00	143,00	139,00	145,00
1939	142,00	154,00	148,00	139,00	133,00	135,00	134,00	130,00	131,00	132,00	140,00	145,00
1940	165,00	182,00	210,00	183,00	154,00	147,00	150,00	150,00	150,00	152,00	161,00	155,00
1941	166,00	182,00	205,00	156,00	156,00	152,00	152,00	157,00	152,00	164,00	159,00	156,00
1942	172,00	178,00	180,00	196,00	158,00	155,00	155,00	154,00	157,00	163,00	167,00	156,00
1943	181,00	179,00	188,00	183,00	155,00	156,00	156,00	154,00	156,00	166,00	166,00	178,00
1944	160,00	178,00	179,00	159,00	152,00	153,00	151,00	149,00	148,00	149,00	154,00	150,00
1945	165,00	181,00	200,00	182,00	161,00	151,00	153,00	152,00	153,00	155,00	165,00	173,00
1946	163,00	203,00	192,00	161,00	180,00	156,00	160,00	157,00	156,00	157,00	166,00	168,00
1947	199,00	192,00	213,00	183,00	167,00	163,00	163,00	162,00	161,00	167,00	166,00	178,00
1948	173,00	187,00	182,00	167,00	158,00	156,00	158,00	154,00	157,00	155,00	161,00	216,00

1949	204,00	216,00	202,00	182,00	171,00	173,00	168,00	167,00	165,00	177,00	166,00	189,00
1950	212,00	197,00	222,00	179,00	169,00	171,00	169,00	167,00	165,00	169,00	171,00	193,00
1951	193,00	196,00	261,00	171,00	189,00	174,00	173,00	173,00	173,00	169,00	178,00	175,00
1952	183,00	184,00	184,00	181,00	160,00	160,00	159,00	157,00	155,00	153,00	154,00	160,00
1953	160,00	168,00	188,00	149,00	150,00	146,00	145,00	144,00	147,00	148,00	144,00	152,00
1954	158,00	175,00	195,00	147,00	147,00	146,00	145,00	144,00	145,00	144,00	154,00	146,00
1955	174,00	154,00	192,00	153,00	151,00	146,00	145,00	144,00	142,00	143,00	141,00	155,00
1956	149,00	161,00	150,00	160,00	149,00	144,00	138,00	139,00	143,00	140,00	165,00	165,00
1957	167,00	189,00	178,00	166,00	150,00	153,00	150,00	151,00	156,00	151,00	155,00	167,00
1958	174,00	166,00	176,00	173,00	153,00	150,00	152,00	149,00	148,00	150,00	155,00	169,00
1959	209,00	183,00	218,00	171,00	161,00	161,00	161,00	159,00	157,00	157,00	178,00	182,00
1960	196,00	204,00	188,00	184,00	164,00	164,00	163,00	162,00	159,00	163,00	163,00	173,00
1961	194,00	177,00	187,00	173,00	161,00	157,00	157,00	156,00	153,00	155,00	155,00	169,00
1962	183,00	187,00	155,00	171,00	152,00	152,00	150,00	150,00	151,00	150,00	149,00	167,00
1963	168,00	191,00	163,00	166,00	148,00	149,00	148,00	147,00	147,00	144,00	148,00	143,00
1964	157,00	151,00	154,00	137,00	139,00	134,00	133,00	131,00	129,00	135,00	144,00	140,00
1965	154,00	152,00	168,00	168,00	137,00	137,00	138,00	137,00	139,00	156,00	157,00	152,00
1966	161,00	188,00	154,00	144,00	148,00	143,00	143,00	141,00	140,00	146,00	136,00	139,00
1967	135,00	138,00	142,00	145,00	126,00	126,00	125,00	123,00	121,00	123,00	125,00	131,00
1968	124,00	181,00	137,00	134,00	123,00	124,00	124,00	127,00	126,00	128,00	127,00	140,00
1969	143,00	134,00	139,00	131,00	126,00	124,00	123,00	121,00	120,00	123,00	127,00	140,00
1970	149,00	143,00	136,00	135,00	128,00	125,00	125,00	124,00	123,00	128,00	125,00	120,00
1971	130,00	135,00	124,00	131,00	121,00	115,00	118,00	115,00	115,00	121,00	113,00	121,00

1972	127,00	142,00	125,00	117,00	119,00	114,00	115,00	114,00	120,00	116,00	125,00	133,00
1973	130,00	142,00	142,00	133,00	124,00	125,00	121,00	121,00	125,00	128,00	136,00	151,00
1974	156,00	145,00	176,00	168,00	147,00	137,00	139,00	141,00	141,00	143,00	141,00	158,00
1975	156,00	176,00	185,00	171,00	149,00	146,00	150,00	146,00	146,00	151,00	163,00	156,00
1976	157,00	164,00	176,00	161,00	154,00	146,00	146,00	145,00	146,00	150,00	159,00	161,00
1977	158,00	164,00	165,00	154,00	162,00	148,00	145,00	147,00	150,00	149,00	153,00	162,00
1978	169,00	184,00	157,00	184,00	162,00	150,00	152,00	151,00	152,00	157,00	161,00	179,00
1979	192,00	187,00	208,00	168,00	171,00	160,00	161,00	161,00	165,00	161,00	164,00	182,00
1980	189,00	211,00	198,00	172,00	173,00	167,00	165,00	163,00	171,00	165,00	169,00	179,00
1981	191,00	180,00	204,00	172,00	164,00	166,00	161,00	160,00	162,00	163,00	166,00	167,00
1982	173,00	186,00	189,00	172,00	161,00	157,00	156,00	158,00	160,00	163,00	158,00	162,00
1983	172,00	174,00	177,00	178,00	164,00	161,00	154,00	150,00	147,00	151,00	157,00	168,00
1984	173,00	169,00	177,00	175,00	168,00	158,00	152,00	150,00	151,00	155,00	161,00	157,00
1985	159,00	157,00	157,00	169,00	159,00	154,00	151,00	148,00	147,00	154,00	150,00	161,00
1986	161,00	168,00	166,00	169,00	171,00	161,00	156,00	161,00	159,00	154,00	154,00	157,00
1987	160,00	166,00	172,00	171,00	162,00	158,00	151,00	148,00	148,00	149,00	158,00	164,00
1988	172,00	176,00	181,00	179,00	168,00	163,00	158,00	154,00	153,00	153,00	158,00	165,00
1989	174,00	184,00	184,00	187,00	180,00	171,00	164,00	161,00	157,00	157,00	155,00	166,00
1990	169,00	184,00	175,00	172,00	162,00	157,00	153,00	152,00	153,00	153,00	152,00	155,00
1991	164,00	168,00	178,00	180,00	176,00	163,00	158,00	156,00	154,00	154,00	158,00	161,00
1992	163,00	172,00	172,00	173,00	162,00	156,00	153,00	151,00	155,00	154,00	157,00	165,00
1993	173,00	183,00	191,00	186,00	168,00	163,00	157,00	153,00	153,00	150,00	151,00	155,00
1994	172,00	183,00	175,00	173,00	162,00	166,00	161,00	157,00	157,00	153,00	152,00	161,00

Documento assinado eletronicamente em 18/09/2026

1995	169,00	177,00	180,00	184,00	178,00	165,00	159,00	155,00	152,00	157,00	162,00	180,00
1996	172,00	169,00	182,00	175,00	165,00	157,00	152,00	153,00	149,00	152,00	163,00	157,00
1997	158,00	171,00	183,00	182,00	174,00	164,00	155,00	151,00	152,00	150,00	150,00	153,00
1998	157,00	171,00	180,00	174,00	159,00	154,00	148,00	147,00	143,00	150,00	157,00	156,00
1999	157,00	156,00	162,00	155,00	151,00	144,00	142,00	139,00	140,00	139,00	144,00	148,00
2000	145,00	152,00	168,00	162,00	151,00	144,00	140,00	139,00	138,00	140,00	145,00	143,00
2001	151,00	151,00	159,00	154,00	145,00	142,00	139,00	138,00	137,00	139,00	144,00	148,00
2002	146,00	157,00	154,00	148,00	143,00	138,00	135,00	133,00	133,00	133,00	134,00	139,00
2003	146,00	150,00	151,00	159,00	144,00	131,00	132,00	133,00	133,00	136,00	138,00	139,00
2004	145,00	151,00	150,00	145,00	141,00	136,00	133,00	129,00	129,00	132,00	135,00	134,00
2005	147,00	143,00	149,00	144,00	138,00	135,00	132,00	128,00	134,00	131,00	133,00	138,00
2006	145,00	148,00	150,00	154,00	142,00	137,00	135,00	131,00	131,00	140,00	135,00	145,00
2007	153,00	157,00	156,00	150,00	129,00	142,00	138,00	133,00	130,00	140,00	147,00	148,00
2008	142,00	149,00	149,00	150,00	142,00	136,00	133,00	131,00	129,00	132,00	136,00	142,00
2009	142,00	145,00	156,00	146,00	140,00	134,00	130,00	130,00	132,00	133,00	152,00	155,00
2010	177,00	200,00	149,00	138,00	133,00	152,00	152,00	151,00	150,00	148,00	151,00	157,00
2011	148,00	145,00	149,00	152,00	134,00	129,00	126,00	124,00	120,00	124,00	126,00	127,00
2012	134,00	142,00	148,00	138,00	129,00	128,00	126,00	118,00	121,00	128,00	124,00	132,00
2013	143,00	153,00	144,00	138,00	131,00	128,00	125,00	121,00	119,00	121,00	124,00	127,00
2014	131,00	147,00	169,00	166,00	178,00	152,00	134,00	128,00	128,00	130,00	135,00	137,00
2015	142,00	144,00	145,00	148,00	147,00	139,00	134,00	134,00	130,00	130,00	135,00	130,00
2016	138,00	149,00	150,00	150,00	139,00	130,00	124,00	123,00	125,00	123,00	124,00	136,00
2017	134,00	145,00	146,00	143,00	136,00	130,00	128,00	124,00	117,00	118,00	129,00	135,00

2018	141,00	149,00	150,00	154,00	145,00	136,00	131,00	130,00	128,00	134,00	139,00	145,00
2019	142,00	139,00	161,00	155,00	152,00	140,00	135,00	134,00	131,00	138,00	141,00	143,00
MÍNIMA	124,00	134,00	124,00	117,00	119,00	114,00	115,00	114,00	115,00	116,00	113,00	120,00
MÉDIA	161,14	167,19	170,44	160,73	151,28	146,81	144,70	143,21	143,09	145,29	148,27	154,48
MÁXIMA	212,00	216,00	261,00	196,00	189,00	174,00	173,00	173,00	173,00	177,00	178,00	216,00
Qmlt=	155,36											

Fonte: Série Hidrológica apresentada pelo interessado.

ANEXO II

Vazões referentes a usos consuntivos a serem subtraídas das vazões naturais médias mensais afluentes a UHE Juruena.

Ano	2026	2031	2036	2041	2046	2051	2056	2061
Vazão (m³/s)	2,32	2,68	3,07	3,50	3,93	4,36	4,79	5,22

ANEXO III

Vazões remanescentes a serem subtraídas das vazões naturais médias mensais afluentes a UHE Juruena.

MÊS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Vazão (m³/s)	16,11	16,72	17,04	16,07	15,13	14,68	14,47	14,32	14,31	14,53	14,83	15,45

Documento assinado eletronicamente por **Lilian Ferreira dos Santos**, em 18/09/2026 as 11:43:45.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portal.sema.mt.gov.br/#/verificar-documento> informando o código verificador **KL4H64E78** e o código CRC **2BDA2006**.